

Monsieur DELPY PATRICE
55 CHEMIN DU CHAPITRE
APT 2B
31100 TOULOUSE

Toulouse le 25 Février 2022

Courrier recommandé avec Avis de réception

Réf Client : 317731 -MR SMITH 40 RUE CUVIER 31100 TOULOUSE

Objet : << NON CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE GAZ >>

Monsieur,

Dans le cadre du contrat d'entretien qui nous lie et suite à notre intervention du 15/10/2021,

Nous avons constaté les éléments suivants :

DGI RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMEE AVEC DETERIORATION APPARENTE

VMC GAZ : ABSENCE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU RELAIS SPÉCIFIQUE AU DSC

La réglementation en vigueur par l'arrêté du 01/07/2010 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installation de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances prescrit les dispositions qui doivent être mises en œuvre et respectées en la matière.

Nous avons constaté que votre installation n'obéit pas à cette réglementation. En conséquence, et devant le risque encouru pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas utiliser votre chaudière en l'état et de mettre tout en œuvre afin que votre installation soit aux normes de sécurité requise.

Un devis pour mise en conformité vous est adressé ci-joint. Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident résultant de ce manquement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.


Sandrine Gauvin


Responsable d'agence
Proxiserve


31, avenue Emile Dewoitine
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 32 81 00 10


agence-toulouse@proxiserve.fr
Proxiserve - SA au capital de 24 540 956 €
RSC Nanterre 334 873 726

Siège social : 155-159 rue Anatole France - 92100 Levallois-Perret

 Chauffage

 Plomberie

 Electricité

 Comptage